

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章) 重庆市水务资产经营有限公司 日期: 2018 年 11 月 30 日

项目名称	太沱污水处理厂二期扩建工程				
单位名称	重庆市水务资产经营有限公司	建设地点	大渡口区跳蹬镇	行业类别	其他城建工程
项目主管部门	项目审批(核准、备案机关、文号)		重庆市发展和改革委员会、渝发改环函[2013]265号		
水土保持审批文号	渝水许可[2014]122号	项目主体建设时间	2017年5月~2018年11月	水土保持措施建设时间	2018年8月~2018年11月
批复水土流失防治责任范围	1.83 hm ²	施工期水土流失防治责任范围	1.94hm ²	运行期水土流失防治责任范围	1.94hm ²
挖方总量	16.3 万 m ³	填方总量	1.3 万 m ³	弃方总量	15.0 万 m ³
项目实际规模和主要内容	新增污水处理能力 3.5 万 t/d, 总规模 7.0 万 t/d。主要新建 CASS 生物池、精细格栅及滤池、接触消毒池、回用水泵房及设备设施扩容等。				
工程投资(万元)	工程概算投资	11640	其中: 水土保持投资	58.65	
	工程实际投资	7594	其中: 水土保持投资	15.85	
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按照批准的水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全			☒ 是 ☐ 否	
	(二) 建成的水土阿伯刺设施复核相关规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求			☒ 是 ☐ 否	
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确			☒ 是 ☐ 否	
自主验收结论	验收组认为, 建设单位依法编报了水土保持方案, 项目实施过程中基本落实了水土保持方案与批复文件要求, 基本完成了水土流失预防和治理任务, 水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值, 较好的控制和减少了工程建设中的水土流失, 基本符合水土保持设施验收的条件, 同意该工程水土保持设施通过验收。				
自主验收组组长姓名	曾怡	工作单位	重庆市水务资产经营有限公司	联系电话	15923052298
方案编制单位意见: 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 (加盖公章)	水保设施监理单位意见: 重庆公用工程建设监理有限公司 (加盖公章)		水保设施施工单位意见: 湖南省第六工程有限公司 (加盖公章)		
项目负责人: 日期: 2018 年 11 月 30 日	项目负责人: 日期: 2018 年 11 月 30 日		项目负责人: 日期: 2018 年 11 月 30 日		

建设单位联系人: 曾怡

联系电话(手机): 15923052298

注: 本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目水土保持设施自主验收。

本表一式三份。水行政主管部门两份, 建设单位一份。