

附件

## 重庆市忠县香山水厂扩建（二期）工程 水资源论证报告专家评审意见

2021年6月2日重庆市水利局组织召开了《重庆市忠县香山水厂扩建（二期）工程水资源论证报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，忠县水利局、项目法人重庆市忠县自来水有限公司、报告编制单位重庆市弘禹水利咨询有限公司的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组成员及与会代表听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。各位专家对《报告》进行了质量评分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审，《报告》存在以下主要问题：

一、内容不满足《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）相关技术要求。

二、主要存在以下问题

- （一）拟定的取水量需进一步复核。
- （二）拟定取水水源的水权分配不满足本工程取水要求。
- （三）本工程取水对其他用水户的影响分析不恰当。
- （四）节水评价不满足有关技术要求。

专家组组长： 

2021年6月3日